



241512342170

正本

检测报告

GPJC2504092



项目名称：委托检测

委托单位：日照德坤能源有限公司

报告日期：2025 年 5 月 11 日


GPM 国评检测 (山东) 有限公司



项目信息一览表

报告编号: GPJC2504092

共 3 页 第 1 页

委托单位	名称	日照德坤能源有限公司			
	地址	山东省日照市岚山区碑廓镇疏港大道 0909 号			
	联系人	陈彬祥	联系电话	151 6335 5296	
检测单位	名称	国评检测（山东）有限公司			
	地址	山东省日照高新区高新七路 99 号			
	联系人	吴同飞	联系电话	0633-7177002	
样品类别	污水				
采样日期	2025.05.09				
检测周期	2025.05.09-2025.05.11				
检测目的	受日照德坤能源有限公司委托对污水进行检测				
采样人员	宋升龙、陈飞				
检测分析人员	崔静雯、孟李萍				
检测结论	仅提供检测数据，不做判定。 				
说明	无				
报告编制		报告审核		授权签字人	
日 期	2025.05.11	日 期	2025.05.11	日 期	2025.05.11

水质、固体样品检测结果报告单

报告编号：GPJC2504092

共 3 页 第 2 页

受检单位	日照德坤能源有限公司		受检地址	山东省日照市岚山区碑廓镇疏港大道 0909 号	
采样时间	2025.05.09		分析日期	2025.05.09-2025.05.11	
样品状态及特性	采样瓶完好无损；采样量合格；样品为无色、无味液体。		样品量	玻璃瓶: 500 mL×2;	
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范		样品名称	污水	
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
WW01 雨水排放口 DW001	DK250509 WW0101	化学需氧量 (COD _{Cr})	HJ/T 399-2007	mg/L	25.2
		石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.19
		本页以下空白			
备注	无				

附表 1

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GPJC2504092

共 3 页 第 3 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
污水	化学需氧量 (COD _{Cr})	快速消解分光光度法	HJ/T 399-2007	5B-3A 化学需氧量快速测定仪 GP-YQ-017	3.0 mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	ET1200 水中油份浓度分析仪 GP-YQ-023	0.06 mg/L
	本页以下空白				

本报告结束